

## Übersicht Netzlasten und Verlustenergie 2009

gemäß § 17 Abs. 2 StromNZV und § 10 Abs. 2 StromNEV

### Entnahme durch eigene nachgelagerte Netz- und Umspannebenen (Stand: 31.12.2009)

Spannungsebene	110-kV	110/20-kV	20-kV	20/0,4-kV	0,4-kV
Entnommene Jahresarbeit in kWh	945.869.903	941.821.085	1.028.409.667	626.268.142	631.707.584

### Jahreshöchstlast

Höchste zeitgleiche Entnahmelast aus dem vorgelagertem Netz des Jahres 2009	
Spannungsebenen	110 kV
zeitgleiche Jahreshöchstlast aus vorgelagertem Netz in kW	164.320
Zeitpunkt	02.09.2009 11:00 Uhr

### Mengen und Preise der Verlustenergie 2009

Spannungsebene	Verluste in kWh	Relative %-Angabe	Durchschnittlich Beschaffungskosten in ct/kWh
HS	4.048.818	0,43%	7,98
HS/MS	4.331.249	0,46%	7,98
MS	10.189.394	0,99%	7,98
MS/NS	6.389.656	1,02%	7,98
NS	12.953.792	2,05%	7,98
<b>Summe</b>	<b>37.912.909</b>		