

Übersicht Netzlasten und Verlustenergie 2010

gemäß § 17 Abs. 2 StromNZV und § 10 Abs. 2 StromNEV

Entnahme durch eigene nachgelagerte Netz- und Umspannebenen (Stand: 31.12.2010 vorläufig)

Spannungsebene	110-kV	110/20-kV	20-kV	20/0,4-kV	0,4-kV
Entnommene Jahresarbeit in kWh	1.043.295.598	921.614.431	1.029.374.155	627.232.630	632.672.072

Jahreshöchstlast

Höchste zeitgleiche Entnahmelast aus dem vorgelagertem Netz des Jahres 2010	
Spannungsebenen	110 kV
zeitgleiche Jahreshöchstlast aus vorgelagertem Netz in kW	167.160
Zeitpunkt	27.01.2010 18:30 Uhr

Mengen und Preise der Verlustenergie 2010

Spannungsebene	Verluste in kWh	Relative %-Angabe	Durchschnittlich Beschaffungskosten in ct/kWh
HS	4.736.476	0,71%	5,93
HS/MS	4.331.249	0,46%	5,93
MS	10.189.394	1,29%	5,93
MS/NS	6.389.656	1,02%	5,93
NS	12.953.792	2,13%	5,93
Summe	38.600.568		